

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.;

TSFS 2016:45

Utkom från trycket
den 28 juni 2016

VÄGTRAFIK

beslutade den 16 juni 2016.

Transportstyrelsen föreskriver¹ med stöd av 3 § förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar och 10 kap. 6 § plan- och byggförordningen (2011:338) att 3 kap. 13 och 26 §§ styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. ska ha följande lydelse.

3 kap.

13 § Två eller flera tätt på varandra följande dörrar i en utrymningsväg mot ett trafikutrymme ska utformas i lägst brandteknisk klass EI 30-C. Om endast en dörr skiljer trafikutrymmet från utrymningsvägen ska dörren utformas i lägst brandteknisk klass EI 60-C.

26 § Dörröppningen till en utrymningsväg eller dörröppningar i en utrymningsväg ska ha en fri bredd på minst 0,8 meter.

Efter passage genom dörren ska utrymningsvägen ha en fri bredd på minst 0,9 meter.

Denna författning träder i kraft 1 augusti 2016.

På Transportstyrelsens vägnar

MARIA ÅGREN

Per Vedin
(Väg- och järnvägsavdelningen)

¹ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet, i den ursprungliga lydelsen.